

Znak: ZP.271.1.2014

Wawrzeńczyce, dnia 20.01.2014r.

**WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ**

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1- 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce**” nr postępowania: ZP.271.1.2014

W związku z wpływieniem w dniu 14.01.2014r. do Zamawiającego (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) zapytania od Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) /Pzp/ udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie o treści cyt.:

„W projekcie budowlanym jak i w przedmiarze robót podane są rury o następujących parametrach D 160 mm PEHD SDR 11 PN 10 oraz D 110 mm PEHD SDR 11 PN 10, natomiast w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podano: Rury ciśnieniowe w zakresie średnic D160 - D110 z PEHD PE 100-RC SDR 17 PN 10. W związku z tym prosimy o podanie, które rury należy zastosować do wyceny”.

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad. 1)

Należy przyjąć parametry rur według projektu budowlanego oraz przedmiaru robót: D 160mm PEHD SDR 11 PN 10 oraz D 110 mm PEHD SDR 11 PN 10.

Zamawiający wymaga od Wykonawców sporządzenia oferty, zgodnie z powyższym wyjaśnieniem.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

Zwracamy się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma (faks, e-mail).

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Henryk Jarczyk
Z-ca Wójta Gminy