

Znak: ZP.271.1.2014

Wawrzeńczyce, dnia 21.01.2014r.

**WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ**

Dotyczy: treści informacji zamieszczonej w dnia 20.01.2014r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1- 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce**” nr postępowania: ZP.271.1.2014

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w treści udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 14.01.2014r. o treści cyt. „W projekcie budowlanym jak i w przedmiarze robót podane są rury o następujących parametrach D 160 mm PEHD SDR 11 PN 10 oraz D 110 mm PEHD SDR 11 PN 10, natomiast w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podano: Rury ciśnieniowe w zakresie średnic D160 - D110 z PEHD PE 100-RC SDR 17 PN 10. W związku z tym prosimy o podanie, które rury należy zastosować do wyceny”

- wystąpiła omyłka pisarska.


Prawidłowa odpowiedź na zapytanie brzmi:

„Do wyceny należy przyjąć parametry rur odpowiednio: D 160mm PEHD SDR 11 PN 16 oraz D 110 mm PEHD SDR 11 PN 16.”

Zamawiający wymaga od Wykonawców sporządzenia oferty, zgodnie z powyższym wyjaśnieniem.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

Zwracamy się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma (faks, e-mail).

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Henryk Jończyk
Z-ca Wójta Gminy