

Znak: ZP.271.1.2014

Wawrzeńczyce, dnia 23.01.2014r.

**WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ**

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1- 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce**” nr postępowania: ZP.271.1.2014

W związku z wpłynięciem w dniu 21.01.2014r. do Zamawiającego (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) zapytania od Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) /Pzp/ udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie o treści cyt.:

„1. W pozycji przedmiaru numer 380 "Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm" KNNR 4/1611/1 jednostką miary jest "m" ilość 530,6, gdzie nakłady z KNNR 4/1611/1 są przyjęte na 200 mb. Prosimy o zmianę jednostki miary i ilości.

2. W pozycji przedmiary numer 390 "Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm" KNNR 4/1612/1 jednostką miary jest "m" ilość 530,6, gdzie nakłady z KNNR 4/1612/1 są przyjęte na 200 mb. Prosimy o zmianę jednostki miary i ilości."

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad. 1)

W przedmiarze robót (Zał. Nr 9 do SIWZ ZP.271.1.2014) w poz. nr 380 „*KNNR 4 1611-1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm*” do wyceny należy przyjąć: w kol. jednostka miary „**odcinek (200 mb)**”, w kol. ilość „**2,653**”.

Ad. 2)

W przedmiarze robót (Zał. Nr 9 do SIWZ ZP.271.1.2014) w poz. nr 390 „*KNNR 4 1612-1 Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm*” do wyceny należy przyjąć: w kol. jednostka miary „**odcinek (200 mb)**”, w kol. ilość „**2,653**”.

Zamawiający wymaga od Wykonawców sporządzenia oferty, zgodnie z powyższym wyjaśnieniem.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

Zwracamy się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma (faks, e-mail).

WÓJT GMINY

mgr inż. Józef Rysak