

## **UWAGA !!!**

Znak: ZP.271.1.2012.CKiP

Wawrzeńczyce, dnia 15.02.2012r.

**Dotyczy:** zapytania do przedmiaru robót zamówienia pn. „**Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu**”

Zamawiający informuje, że w dniu 10.02.2012r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.1.2012.CKiP treści (cyt):

„Pytania do przedmiaru:

1. **Element 2.2 – Izolacje podziemne – poz. 2.2.1** – Proszę o podanie grubości izolacji z płyt styropianowych.
2. **Element 2.3 – Bariery i poręcze – poz. 2.3.1** – Podano wymiana balustrad, lecz brak rysunków balustrad. Proszę o zamieszczenie rysunków balustrad na stronie internetowej.
3. **Element 2.3 – Bariery i poręcze – poz. 2.3.2** – Podano dostawa balustrad wg wzoru istniejącego. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków balustrad.
4. **Element 2.5 – Glazura zewnętrzna – poz.2.5.1** - Podano płytki 15x15. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów płytek.
5. **Element 2.5 – Glazura zewnętrzna – poz.2.5.2** - Podano płytki 20x20. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów płytek.
6. **Element 2.6 – Stolarka – poz. 2.6.1 – 2.6.6** – Podano okna z PCV. Proszę o podanie koloru okien, rodzaju szklenia.
7. **Element 2.6 – Stolarka – poz. 2.6.7** – Podano drzwi balkonowe. Proszę o podanie rodzaju szklenia, koloru drzwi.
8. **Element 2.6 – Stolarka – poz. 2.6.8 – 2.6.9** – Podano drzwi aluminiowe. Proszę o podanie rodzaju szklenia, koloru drzwi.
9. **Element 2.7 – Schody – poz. 2.7.5** – Proszę o podanie klasy betonu.
10. **Element 2.7 – Schody – poz. 2.7.6** – Proszę o podanie klasy betonu.
11. **Element 2.9 – Podłogi i posadzki – poz. 2.9.3** – Podano wykładziny z tworzyw sztucznych. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów wykładziny.
12. **Element 2.9 – Podłogi i posadzki – poz. 2.9.6** –.Proszę o podanie rodzaju , typu oraz parametrów płytek ceramicznych.
13. **Element 2.9 – Podłogi i posadzki – poz. 2.9.7** –.Proszę o podanie rodzaju , typu oraz parametrów płytek ceramicznych.
14. **Element 3.2 – Wymiana instalacji wod-kan – poz. 3.2.32** –.Podano urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 60 dm<sup>3</sup>. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów urządzenia.
15. **Element 3.2 – Wymiana instalacji wod-kan – poz. 3.2.33** –.Podano urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 15 dm<sup>3</sup>. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów urządzenia.
16. **Element 3.2 – Wymiana instalacji wod-kan – poz. 3.2.34** –.Podano urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 10 dm<sup>3</sup>. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów urządzenia.
17. **Element 3.2 – Wymiana instalacji wod-kan – poz. 3.2.37** –.Podano „Dostawa i montaż podstawki na mydło, uchwyt dla papieru toaletowego, zestaw do utrzymania higieny sanitariatu”. Proszę o podanie rodzajów, typów

oraz parametrów podstawek na mydło, uchwytów na papier oraz zestawów do utrzymania higieny sanitarnej. Proszę także o podanie co składa się na zestaw do utrzymania higieny sanitarnej.

18. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.11** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów wyłącznika nadprądowego 1 biegunowego.
19. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.12** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów rozłącznika lub wyłącznika przeciwpożarowego 2-biegunowego.
20. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.18** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów tablicy oraz proszę o podanie wyposażenia tablicy, gdyż jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
21. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.27** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów oprawy świetlówkowej.
22. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.28** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów oprawy świetlówkowej.
23. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.29** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów belki montażowej oświetleniowej.
24. **Element 4.3 – Instalacja elektryczna wewnętrzna – poz. 4.3.30** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów belki montażowej oświetleniowej.
25. **Element 5.1 – Aparatura i urządzenia – poz. 5.1.1** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów kompletnej kamery, obiektywu oraz oświetlacza podczerwieni. Proszę także o wyjaśnienie co w tej pozycji należy wycenić.
26. **Element 5.1 – Aparatura i urządzenia – poz. 5.1.2** – Proszę o podanie co w tej pozycji należy wycenić oraz proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów rejestratora, dysku twardego, akumulatora oraz zasilacza buforowego i awaryjnego. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.,
27. **Element 5.2 – Okablowanie – poz. 5.2.1** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów przewodu.
28. **Element 5.2 – Okablowanie – poz. 5.2.2** – Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów przewodu.
29. **Element 6.1 – Nawierzchnie wjazdów i parkingów wraz z odwodnieniem liniowym – poz. 6.1.10** – Napisano „Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5`km odległości transportu, ponad 1`km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15`t”. Proszę o wyjaśnienie czy w tej pozycji nie powinna być podana krotność. Jeśli tak to proszę o podanie krotności.
30. **Element 7.1 – Wykonanie trawnika i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – poz. 7.1.5** – Proszę o podanie nakładów znajdujących się w tej pozycji. Proszę także o podanie parametrów ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych.
31. **Element 7.1 – Wykonanie trawnika i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – poz. 7.1.6** – Podano dostawa wielofunkcyjnego zestawu wieżowego nr 517. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów elementów zestawu.
32. **Element 7.2 – Ogrodzenia – poz. 7.2.3** – Podano bramy stalowe prętowe. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku bramy oraz proszę o

- podanie rodzaju, typu oraz parametrów bramy (czy jest rozwierana czy przesuwana, jednoskrzydłowa czy dwuskrzydłowa itp.).
33. W zestawieniu materiałów podano Kamerę kolorową C511D dzień/noc. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów kamery.
  34. W zestawieniu materiałów zamieszczono obudowa zewnętrzna do kamer (z grzałką). Proszę o podanie gdzie należy ją umieścić oraz proszę o podanie parametrów, rodzaju, typu obudowy.
  35. W zestawieniu materiałów podano Zasilacz awaryjny UPS. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów zasilacza.
  36. W zestawieniu podano Zamek antywłamaniowy patentowy typu GERDA. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów zamka.
  37. W zestawieniu podano Zasilacz buforowy. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów zasilacza.
  38. W przedmiarze podano zestaw mebli biurowych. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów zestawu.
  39. W przedmiarze podano zestaw mebli kuchennych. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów zestawu.
  40. W przedmiarze podano lodówko-zamrażarkę. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów (np. koloru) lodówko-zamrażarki.
  41. W przedmiarze podano Piłkarzyki . Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów Piłkarzyków.
  42. W przedmiarze podano stół bilardowy z kijami. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów stołu.
  43. W przedmiarze podano stół do ping-ponga. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów stołu.
  44. W przedmiarze podano gabloty naścienne zamykane. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów gabloty”

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że:

- Ad1 Grubość płyty styropianu ekstrudowanego – 5 cm
- Ad2 Wymiana balustrad ma polegać na zastąpieniu istniejących, nowymi balustradami o wzornictwie, wymiarach, przekrojach prętów, rodzaju stali itp. jak w dotychczas zamontowanych. Oferent winien zapoznać się z nimi podczas wizji terenie.
- Ad3 J.w.
- Ad4 Płytki jak w zestawieniu materiałów tj. płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0·cm mrozoodporne gatunek I, wzornictwo, grubość itp. do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji.
- Ad5 Płytki jak w zestawieniu materiałów tj. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm mrozoodporne wzornictwo, grubość itp. do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji.
- Ad6. Okna z PVC kolor biały, skrzydła rozwierano-uchylne, szklenie szybami jednokomorowymi o współ.  $K=\min 1,1$
- Ad7 Drzwi balkonowe z PVC kolor biały, skrzydła rozwierane, szklenie szybami jednokomorowymi o współ.  $K=\min 1,1$
- Ad8 poz. 2.6.8. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe tzw. „ciepłe” (z wkładką termiczną) kolor brązowy dwustronny, zewnętrzne przymykowe pełne 1-skrzydłowe z 2 zamkami; 1 zamek drzwiowy wpuszczany wielozastawkowy, 1 zamek antywłamaniowy patentowy typu GERDA

- poz. 2.6.9. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe tzw. „ciepłe” (z wkładką termiczną) kolor brązowy dwustronny, zewnętrzne przymykowe pełne 1-skrzydłowe z 2 zamkami; 1 zamek drzwiowy wpuszczany wielozastawkowy, 1 zamek antywłamaniowy patentowy typu GERDA
- Ad9 Jak w zestawieniu materiałów; beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15
- Ad10 J.w.
- Ad11 Wykładzina rulonowa bez warstwy izolacyjnej, o gr. min 2,0mm, kolorystyka, faktura itp. do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
- Ad12 Płytki jak w zestawieniu materiałów tj. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30 cm wzornictwo, grubość itp. do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji
- Ad13 Płytki jak w zestawieniu materiałów tj. płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne, wzornictwo, grubość itp. do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji
- Ad14 Terma elektryczna pojemnościowa o poj. min 60 dm<sup>3</sup>, zasilana prądem dwufazowym, z regulatorem temperatury w zakresie min. 0-70 stopni C, pozostałe tj. rodzaj, typ parametry dowolne
- Ad15 Terma elektryczna pojemnościowa o poj. min 15 dm<sup>3</sup>, zasilana prądem dwufazowym, z regulatorem temperatury w zakresie min. 0-60 stopni C, pozostałe tj. rodzaj, typ parametry dowolne
- Ad16 Terma elektryczna pojemnościowa o poj. min 10 dm<sup>3</sup>, zasilana prądem dwufazowym, z regulatorem temperatury w zakresie min. 0-60 stopni C, pozostałe tj. rodzaj, typ parametry dowolne
- Ad17 Podstawki na mydło, uchwyt dla papieru toaletowego, z dowolnego materiału z wyjątkiem tworzywa sztucznego, zestaw do utrzymania higieny sanitariatu z dowolnego materiału
- Ad18 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B25A
- Ad19 Wyłącznik różnicowo-prądowy P190, 2-biegunowy 16-40A 240V
- Ad20 Tablica podtynkowa z tworzywa sztucznego o wielkości umożliwiającej swobodny montaż modułów osprzętu zawartych w elemencie nr 4.3.
- Ad21 Rodzaj opraw dowolny odpowiadający opisowi przywołanej pozycji
- Ad22 J.w.
- Ad23 Rodzaj opraw dowolny odpowiadający opisowi przywołanej pozycji
- Ad24 J.w.
- Ad25 Kamera kolorowa, 1/3” CCD, 550 linii, 0 lux przy załączonym IR, wbudowany obiektyw 2,8 -11 mm, AWB,AGC,AES, zasięg IR 45-50m, 36 diod LED, regulacja obiektywu bez rozkręcania kamery, obudowa IP66, uchwyt z przepustem kablowym, zasilanie DC12V
- Ad26 Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, prędkość zapisu 50 kl/s w D1 ( 200kl/s w CIF ), 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, e-SATA, BNC, SPOT, 8 wyjść przelotowych, obsługa do 1 dysku twardego dysk 2TB, Dual Streaming, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej ( BCS – KBDB, NKBDB ), 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne ( nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 8 wejść/6 wyjść alarmowych, sterowanie PTZ, inteligentne pozycjonowanie głowic 3D
- Ad27 Kabel dwużyłowy 2x0,75mm<sup>2</sup> dowolny
- Ad28 Kabel koncentryczny o oporności 75 Ohm dowolny
- Ad29 Dla tej pozycji krotność = 1

- Ad30 Proszę przyjąć następujące nakłady:  
elementy boczne podpory z żeliwa (kształt i wymiary dowolne) 1szt / m,  
listwy i łaty iglaste 0,04m<sup>3</sup> / m,  
robocizna łącznie 3,3 r-g / m, (nie stosujemy podpór bocznych z żelbetu !!!)
- Ad31 Informacje na temat wielofunkcyjnego zestawu wieżowego nr 517 zostały podane w wyjaśnieniach z dnia 03.02.2012, kształt, wielkość, ilość elementów, parametry odpowiadające produktom posiadającym certyfikaty PNEN 11-76 oraz znak bezpieczeństwa B
- Ad32 Brama stalowa ażurowa rozwierana dwuskrzydłowa, wielkości i inne parametry identyczne jak dotychczas istniejąca. Oferent winien zapoznać się z bramą wjazdową podczas wizji terenie.
- Ad33 Kamera kolorowa, 1/3" CCD, 550 lini, 0 lux przy załączonym IR, wbudowany obiektyw 2,8 -11 mm, AWB, AGC, AES, zasięg IR 45-5-m, 36 diod LED, regulacja obiektywu bez rozkręcania kamery, obudowa IP66, uchwyt z przepustem kablowym, zasilanie DC12V
- Ad34 Obudowa typowa IP66 wbudowana grzałka zasilana napięciem 12V ogrzewa kamerę chroniąc ją przed ujemnymi temperaturami.
- Ad35 Zasilacz awaryjny UPS moc nie mniejsza niż 600W
- Ad36 Zamek patentowy montowany wewnętrznie równoważny produktom firmy GERDA z certyfikatem Inst. Mech. Prec.
- Ad37 Zasilacz stabilizowany w obudowie metalowej 10A -9x2A 12V DC. Każde wyjście zabezpieczone przed zwarcie/ przeciążeniem bezpiecznikiem 2A Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 11,4...13,2 V Obudowa IP 20 z optyczną sygnalizacją pracy. (zbiorczy moduł zasilania kilku kamer 12VDC)
- Ad38 Parametry charakteryzujące przedmiot zawarte są w Załączniku Nr 8b do SIWZ ZP.271.1.2012. CKiP – „przedmiar robót – Wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu”, na tym etapie postępowania Zamawiający nie może podać typu przedmiotu
- Ad39 J.w.
- Ad40 Kolor lodówko – zamrażarki – biały. Parametry charakteryzujące przedmiot zawarte są w Załączniku Nr 8b do SIWZ ZP.271.1.2012. CKiP – „przedmiar robót – Wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu”, na tym etapie postępowania Zamawiający nie może podać typu przedmiotu
- Ad41 Parametry charakteryzujące przedmiot zawarte są w Załączniku Nr 8b do SIWZ ZP.271.1.2012. CKiP – „przedmiar robót – Wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu”, na tym etapie postępowania Zamawiający nie może podać typu przedmiotu
- Ad42 J.w.
- Ad43 J.w.
- Ad44 J.w.