

UWAGA !!!

Znak: ZP.271.1.2012

Wawrzeńczyce, dnia 23.01.2012r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej remont chodnika i placu parkingowego**”.

W związku z zapytaniami telefonicznymi, Zamawiający informuje:

- Przedmiar robót poz. 1.1.2 - KNR 221/607/2 Ławki parkowe, obudowa drewniana siedzeniowa - p.a. obmiar - 3,200m krotność=3

Do wyceny należy przyjąć ławki zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym. Wykonane z czterech listew drewnianych, zagruntowanych i zalakierowanych, wzmocnionych ceownikiem stalowym. Listwy mocowane specjalnymi wkrętami, ułatwiającymi wymianę w razie uszkodzenia do 2 stelaży z 2-calowej rury stalowej ocynkowanej ogniowo. Stelaże mocowane w gruncie rodzimym za pomocą kotew do głębokości ok. 0,80-0,90 m.

- Przedmiar robót poz. 1.2.9 - kalk. indywidualna dostawa i montaż nawierzchni typu sztuczna trawa dla urządzeń placu zabaw - obmiar 282,20 m²

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię zgodnie z zestawieniem materiałów przedmiaru robót tj.: nawierzchnia poliuretanowa gr. min 12-15 mm dwuwarstwowa na bazie SBR zesp. z PU w kolorze **czernym**. Nawierzchnia poliuretanowa dolna warstwa z granulatu gumowego połączonego lepiszczem PU.

- Przedmiar robót poz. 1.2.10- kalk. indywidualna Dostawa i montaż „oczko wodne” wg projektu – obmiar 1 komplet

Do wyceny należy przyjąć oczko wodne zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym, wykonane w miejscu istniejącego zbiornika na wody deszczowe przez wyłożenie geomembraną i folią powierzchniową z zabezpieczeniem brzegów, wykop do głębokości 0,50 m.