

UWAGA!!!

Znak: ZP.271.16.2011

Wawrzeńczyce, dnia 28.11.2011r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów**”

W nawiązaniu do UWAGI (odpowiedzi) Znak: ZP.271.16.2011 z dnia 25.11.2011 zamieszczonej na stronie internetowej 25.11.2011r. Zamawiający informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZP.271.16.2011 wpłynęły od jednego z Wykonawców pytania stanowiące ciąg dalszy Zapytania II:

10. Pytania przedmiar: Tynki ścianki i okładziny z płyt G-K

Poz.2.16.1

"Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta, grubości 8`cm, pojedyncze-sanitariaty"

Proszę o podanie krotności do pozycji.

11. Pytania przedmiar: Elementy ślusarskie

Poz.2.18.4

"Pochwyty stalowe na wspornikach"

Proszę o podanie krotności do pozycji.

12. Pytania przedmiar: Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi`315-425`mm, zamknięcie rura teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne

Poz.6.1.6

Proszę o podanie czy należy ująć czy wykluczyć te materiały w tej pozycji oraz w jakiej ilości: "pospółka do betonów, uziarnienie 0-20 mm oraz Wpust ściekowy żeliwny uliczny"

13. Pytania przedmiar:

Proszę o podanie w której pozycji należy ująć "Pustaki ceramiczne P 240"

19. Pytania przedmiar: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Poz.4.2.3, 4.4.25, 4.4.26, 4.4.27 oraz 4.4.28

Proszę o podanie parametrów oraz rodzaju opraw występujących w tych pozycjach?

20. Pytania przedmiar: Instalacja (na potrzeby społeczności lokalnej)

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, do 100`dm³

Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów naczynia występującego w tej pozycji?

21. Pytania przedmiar: Montaż instalacji wod-kan

Poz.3.2.45, 3.2.46, 3.2.47

"Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem"

Proszę o podanie parametrów występujących term w tych pozycjach?

22. Pytania

Proszę o podanie w których pozycjach występują "Zamek antywłamaniowy patentowy typu GERDA"?

23. Pytania

Proszę o podanie w których pozycjach występuje "Zamek drzwiowy wpuszczany wielozastawkowy"?

24. Pytania przedmiar: Ocieplenie połaci dachowych

Poz.2.10.3

P.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - gr 25 cm połać dachowa.

Proszę o podanie czy w tej pozycji występują "filc z wełny mineralnej odmiana "60" grubości 200mm" oraz "filc z wełny mineralnej odmiana "60" grubości 50 mm"?"

W związku z powyższym w nawiązaniu do UWAGI (odpowiedzi) Znak: ZP.271.16.2011 z dnia 25.11.2011 Zamawiający informuje:

Ad. 10

Poz. 2.16.1, krotność – 1

Ad .11

Poz. 2.18.4, krotność – 1

Ad. 12

Poz. 6.1.6, W tej pozycji nie należy uwzględniać pospółki do betonów o uziarnieniu 0-20 mm. Nie należy również ujmować nakładu rzeczowego w postaci wpustu ściekowego żeliwnego ulicznego.

Ad. 13

Nakład rzeczowy o nazwie „Pustak ceramiczny P 240 należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 2.8.2. o nazwie „Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe - wkład z pustaków P-240” w ilości 4,1 szt/m³

Ad. 19

W następujących pozycjach:

poz. 4.2.3, poz. 4.4.25, poz. 4.4.26, poz. 4.4.27, poz.4.4.28, proszę przyjąć parametry oraz rodzaj opraw oświetleniowych zgodnie z projektem.

Ad. 20

Naczynie zbiorcze przywołano w pozycji nr 5.1.1, o nazwie „Naczynia zbiorcze systemu otwartego, do 100·dm³” gdzie zgodnie z zestawieniem materiałów widnieje „Naczynie zbiorcze c.o. systemu otwartego A-2 o poj. 64 dm³

Ad. 21

Poz. 3.2.45, „Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150·dm³” – przyjęto nakład rzeczowy terma elektryczna pojemnościowa 60 dm³ - szt 1

Poz. 3.2.46 „P. a. Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 15·dm³ – przyjęto nakład rzeczowy terma elektryczna pojemnościowa 15 dm³” - szt 1

Poz. 3.2.47, „P. a. Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 10·dm³– przyjęto nakład rzeczowy terma elektryczna pojemnościowa 10 dm³” - szt 1

Ad. 22

Zamek antywłamaniowy typu GERDA należy ująć w Poz. 2.11.12, „Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 1-komorowymi” oraz w poz. 2.12.6 „Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 1-komorowymi”.

Ad. 23

Zamek drzwiowy wpuszczany wielozastawkowy należy ująć:

w Poz. 2.11.9, „Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne – WC”

w poz. 2.11.11, „Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne”

w poz. 2.11.12, „Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 1-komorowymi”

w poz. 2.12.6, „Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 1-komorowymi”

w poz. 2.12.17, „Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne”

w poz. 2.12.19, „Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne – WC”

w poz. 2.12.21, „Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne”

w poz. 2.12.23, „Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne”

Ad. 24

W tej pozycji tj.2.10.3, „P.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - gr 25 cm połac dachowa” występują nakłady rzeczowe o nazwie: „filc z wełny mineralnej odmiana „60” grubości 200mm oraz „filc z wełny mineralnej odmiana „60” grubości 50mm”